AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk
Head office: Business Class Kantorenpark ▪ Jan Olieslagerslaan 35 ▪ 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 ▪ fax +32 (0)2 674 59 59 ▪ info@aib-vincotte.be ▪ www.aib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building ▪ Boulevard A. Reyerslaan 80 ▪ 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875
Safety, quality and environmental services

☑ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 ☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 Code PC Resi. ☐
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11 ☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611 ☐

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:
Naam, Voornaam: ~~ALECTRO~~ HEMS MARC.
BTW nr:
of identiteitskaartnr: 036 0079329 03
Stroomleverancier:
Meter nr: stand:
Wijze van meting: ☐ dag - ☒ tweevoudig - ☐ nachttarief -

VERSLAG nr: GAB/15/P0212650514
Lid nr:
Installatie: Naam: APPART. 12
Adres: DORPSTRAAT 51
2500 KONINGSHOOIT
Datum onderzoek: 28/09/06
Eigenaar of aangestelde: Tel.:
Naam, Voornaam: HEMS MARC
Adres: IDEM
Aanvrager: ALECTRO

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☒ 276 AREI Aard installatie: ☐ Nieuwe ☒ Uitbreiding ☒ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke
Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐

Installatie ontworpen voor een spanning van 400 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: DST 0,3A
Omschrijving aansluiting: BESTAAND Kabeltype: EXVB Doorsnede: 4 x 25 mm²
Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 23
Type aardelektrode: LUS Spreidingsweerstand: 8 Ohms Algemeen isolatieniveau: 20 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

ZIE SCHEMA'S		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)
GOEM.
TOESTELLEN EN KEUKEN NIET GEPLAATST IN WELLNESSRUIMTE TIJDENS CONTROLE

De hoofddifferentieel ~~was~~ - werd - ~~(niet)~~ - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 28/09/2021 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

NETMANAGEMENT
Elektriciteitstraat 70
2800 Mechelen

De installatie moet vóór 28/09/2021 opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening
R. VAN BAREL
1265

15 001 0 2 17