



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

VLAAMS BRABANT
(016) 63.47.45
Slabbaertstraat 18
3210 LUBBEEK

O. ref.:
U. ref.:

VERSLAG NR.: 30/04/05/01

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Beerzel / Putte Veldenstr. 45

EIGENAAR: Verschueren

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR: ENG

Adres: Pandhoevestraat 45, 3128 Bual.

BTW of IK:

STROOMLEVERANCIER: Elektraebel
Ref.: Teller nr.
Index:

Datum van het onderzoek: 23/11/2004 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R.-art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: Winkel

Begin werken: Fundering vóór 1.10.81 - Elektrische installatie vóór 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 400/230 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type Si-4p

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 1; RA: Op Hg Ohm; RI tot 1 MOhm

BESCHRIJVING: - Verzwaring installatie (400/230V // 40A)
- Diff. algemeen: 40 A / 300 mA
- Aanspanning conform NB 1-07-1992

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
NETMANAGEMENT
Elektriciteitstraat 70
2800 Mechelen
naam:
handtekening: 19/11/05

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER: STEURS / 30

De directeur,

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN

EL EKRISCH E LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRESINSTALLATIE

EIGENAAR

OPDRACHTGEVER

INSTALLATIE

BTW of IK

Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 ANTWERPEN
Tél. 03 216 28 90 - Fax 03 238 86 65
E-mail : btv.antwerpen@btvcontrol.be

STROOMLEVERANCIER
Rtel. :
Rfax. :

Stookoliebrander geplaatst of niet geplaatst :

M e M : _____

type : _____

nr. : _____

installatie conform - niet conform _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS - BEHEERDERS - HUURDERS

- van elektrische huishoudelijke installaties :
 - 1) Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installaties, samen met de ééndraad en situatieschema's.
 - 2) In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
 - 3) Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie te worden verwittigd.
- van installaties waarop het ARAB van toepassing is :

"Krachtens art. 338-1b van het ARAB moet dit document ter kennis gebracht worden van het Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen tijdens de eerstvolgende vergadering." (K.B. 10.3.71).
- van alle installaties : elektrische installaties die niet conform zijn aan het AREI bij het gelijkvormigheidsonderzoek mogen niet in dienst genomen worden.

REGIONALE KANTOREN

BUREAU REGIONAUX

ZETEL BRUSSEL :
Clovislaan 15 - 1000 BRUSSEL
Tel. 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 08
E-mail : btv.brussel@btvcontrol.be

SIEGE DE BRUXELLES :
Bld. Clovis 15 - 1000 BRUXELLES
Tél. 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 08
E-mail : btv.brussel@btvcontrol.be

ZETEL ANTWERPEN :
Van der Sweepstraat 3 bus 44 - 2000 ANTWERPEN
Tel. 03 216 28 90 - Fax 03 238 86 65
E-mail : btv.antwerpen@btvcontrol.be

SIEGE D'ANVERS :
Van der Sweepstraat 3 bus 44 - 2000 ANTWERPEN
Tél. 03 216 28 90 - Fax 03 238 86 65
E-mail : btv.antwerpen@btvcontrol.be

REGIONALE KANTOREN :

BUREAU REGIONAUX :

- **Sector Limburg :**
3583 PAAL, Sint Janstraat 57 Tel. 011 42 18 34 - Fax 011 45 44 83
E-mail : btv.limburg@btvcontrol.be
- **Sector Noord-West-Vlaanderen :**
8840 STADEN, Sint Janstraat 41.1/1 Tel. 051 70 25 48 - Fax 051 70 54 46
E-mail : btv.nwestvlaanderen@btvcontrol.be
- **Sector Oost-Vlaanderen :**
9090 MELLE, Brusselsesteenweg 326 Tel. 09 252 45 45 - Fax 09 252 50 50
E-mail : btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- **Sector Brabant / Arr. Leuven :**
3210 LUBBEEK, Slabbaertstraat 18 Tel. 016 63 47 45 - Fax 016 63 12 21
E-mail : btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- **Sector Zuid-West-Vlaanderen :**
8530 HARELBEKE, Jan Breydelstraat 98 Tel. 056 70 54 05 - Fax 056 70 54 22
E-mail : btv.zwestvlaanderen@btvcontrol.be

- **Secteur de Liège :**
4000 LIEGE, rue Julien d'Andrimont 1 bte 2 Tel. 04 253 19 72 - Fax 04 225 01 58
E-mail : btv.liege@btvcontrol.be
- **Secteur de Namur et Luxembourg :**
5590 CINEY, rue Notre Dame De Hal 9 Tel. 083 21 35 27 - Fax 083 21 45 17
E-mail : btv.namur@btvcontrol.be
- **Secteur de Hainaut :**
7130 BINCHE, Place E. Derbaix 16 Tel. 064 33 64 55 - Fax 064 33 05 08
E-mail : btv.hainaut@btvcontrol.be
- **Secteur de Brabant Wallon :**
1360 PERWEZ, Av. Wilmart 9 Tel. 081 65 84 59 - Fax 081 65 84 78

Spanning 3x380V/N

Bord aanduiding: **Altex bvba**
Veldenstraat 45
2580 Beerzel

Bord garage:


differentieel 4P 300mA

AA	2P 20A	Stopcontacten en verlichting Stock rekken en bureel
AB	2P 20A	Stopcontacten bureel
AC	4P 25A	voeding bord winkel
AD	2P 25A	voeding airco bureel

Bord winkel:

differentieel 4P 300mA

A	3P 20A	Blazers cv
B	2P 20A	stopcontacten en verlichting winkel en stock achteraan
C	2P 20A	stopcontacten winkel 2x 2 stopcontacten
D	2P 20A	verlichting doorgang tussen beide winkelruimtes
E	2P 20A	verlichting winkelruimte en stopcontact verkooptoog
F	2P 20A	verlichting en stopcontacten wc,keuken,stopcontacten wifi versterker,stopcontacten aan wc
G	2P 16A	oude halogeenstralers op bewegingsmelder winkel vooraan,verlichting en stopcontacten stock vooraan
H	4P 25A	oud 3F stopcontact winkelruimte
I	2P 16A	verlichting winkelruimte vooraan
J	2P 20A	dubbel stopcontact muur bord wc en sturing thermostaten verwarming.



Spanning 3x380V/N

Altex BVBA
 Veldenstraat 45
 2580 Beerzel

BVBA Elektrotechnische Cockerits Tom
 Westvlebeke 29
 2070/451018
 cockerits.tom@gmail.com

diff bord garage woning




Stock rekken



AC


AD

Airco



Bord garage naast winkel

Bord winkel




Spanning 3x380V/N

BVBA Elektriciteitswerken Coekaerts Tom

Worchterschaan 29
3120 Tremelo
0478450019
coekaerts.tom@gmail.com

Altex BVBA
Veldenstraat 45
2580 Beerzel



NVBA Elektrifitseerkräften Coekkeris Tom
 Wechschelbus 29
 3120 Dierden
 0478 43 90 18
 coekkeris.tom@gmail.com

